

## Composants résistant à la pression

dans les dispositifs de contrôle du niveau de remplissage et de régulation des climatisations

Veillez noter que les composants de régulation et de contrôle du niveau de remplissage d'une climatisation peuvent résister à la pression même au repos. Les ensembles mentionnés ci-dessus sont soumis à la pression. Par conséquent, l'ouverture n'est autorisée qu'à l'état décompressé. La bobine (4) de la soupape et le module électronique (5) peuvent également être démontés pendant que le système est sous pression.

## Piezas bajo presión

en controles de nivel de carga y reguladores de instalaciones de refrigeración

Tenga en cuenta que los componentes de control y regulación del nivel de carga de una instalación de refrigeración pueden estar bajo presión incluso con la unidad parada. Los módulos resaltados están bajo presión, por eso su apertura sólo es posible cuando no estén bajo presión. Las piezas desmontables bajo presión son la bobina de la electroválvula (4) y el módulo electrónico (5).

